

CÓDIGO DO RESERVATÓRIO	CLORO	pH	COR	TURBIDEZ	FLÚOR	FERRO	COLIFORMES TOTAIS
	LIMITES 0,2 A 2,0 mg/l	LIMITES 6,0 A 9,0	LIMITES 0 A 15,0 mgPt/l	LIMITES 0 A 5,0 UT	LIMITES 0,6 A 0,8 mg/l	LIMITES 0 a 0,30 mg/l	LIMITES Ausência em 100 ml em 95% das análises
SETOR 10 - Zona Sul							
CR-01	0,74	7,52	5,46	1,04	0,68	0,00	Ausente
CR-04 B	0,83	7,27	5,20	0,94	0,74	0,00	Ausente
CR-05 C	0,73	7,25	6,30	1,53	0,72	0,00	Ausente
CR-05 B	0,60	7,32	3,70	1,37	0,76	0,00	Ausente
CR-33 A	0,73	7,30	7,95	3,50	0,66	0,23	Ausente
CR-24	0,82	6,88	4,97	0,40	0,65	0,00	Ausente
SETOR 20 - Zona Leste							
CR-03	0,63	7,35	4,98	0,30	0,72	0,00	Ausente
CR-17 A	0,80	7,51	6,43	0,47	0,74	0,00	Ausente
CR-06 C	0,53	7,31	5,12	0,83	0,71	0,00	Ausente
CR-06 B	0,60	7,32	4,05	0,52	0,73	0,00	Ausente
CR-16 A	0,52	6,82	4,62	0,55	0,65	0,00	Ausente
CR-01	0,76	7,34	4,70	0,77	0,73	0,00	Ausente
SETOR 30 - Zona Oeste							
CR-03 B	0,64	7,14	3,56	1,84	0,73	0,00	Ausente
CR-07	0,76	7,14	3,71	1,25	0,72	0,00	Ausente
CR-25E	0,32	7,80	5,94	0,52	0,64	0,00	Ausente
CR-08 B	0,73	7,28	3,50	0,72	0,73	0,00	Ausente
CR-09 B	0,39	7,76	3,61	0,71	0,70	0,00	Ausente
CR-14 A	0,68	6,67	4,42	0,28	0,66	0,00	Ausente
CR-15 A	0,67	7,28	6,60	0,90	0,80	0,00	Ausente
CR-11 A	0,60	7,92	5,63	0,67	0,71	0,00	Ausente
CR-13 B	0,70	7,19	4,35	1,54	0,78	0,00	Ausente
CR-12	0,50	7,94	5,41	0,74	0,70	0,00	Ausente
CR-10 A	0,68	7,20	5,00	0,84	0,73	0,00	Ausente
CR-10 B	0,80	7,28	6,17	0,44	0,71	0,00	Ausente
CR-00	0,20	7,15	7,60	2,22	0,69	0,00	Ausente
CR-23	0,45	8,13	6,36	0,40	0,69	0,00	Ausente
CR-01	0,70	7,23	4,04	0,83	0,74	0,00	Ausente
SETOR 40 - Zona Norte							
CR-01	0,80	7,28	2,70	0,61	0,76	0,00	Ausente
CR-03	0,70	7,22	4,24	1,20	0,77	0,00	Ausente

CÓDIGO DO RESERVATÓRIO	CLORO	pH	COR	TURBIDEZ	FLÚOR	FERRO	COLIFORMES TOTAIS
	LIMITES 0,2 A 2,0 mg/l	LIMITES 6,0 A 9,0	LIMITES 0 A 15,0 mgPt/l	LIMITES 0 A 5,0 UT	LIMITES 0,6 A 0,8 mg/l	LIMITES 0 a 0,30 mg/l	LIMITES Ausência em 100 ml em 95% das análises
SETOR 10 - Zona Sul							
CR-01	0,58	7,39	8,76	1,77	0,76	0,00	Ausente
CR-04 B	0,65	6,97	7,13	1,08	0,66	0,00	Ausente
CR-05 C	0,77	7,25	7,23	0,84	0,77	0,00	Ausente
CR-05 B	0,64	7,28	7,48	1,20	0,64	0,00	Ausente
CR-33 A	0,31	7,32	6,38	2,71	0,68	0,25	Ausente
CR-24	0,64	7,04	8,24	0,67	0,68	0,00	Ausente
SETOR 20 - Zona Leste							
CR-03	0,55	7,41	6,13	1,19	0,75	0,00	Ausente
CR-17 A	0,60	7,35	6,13	1,30	0,76	0,00	Ausente
CR-06 C	0,54	7,42	6,06	1,57	0,70	0,00	Ausente
CR-06 B	0,50	7,33	7,13	1,46	0,70	0,00	Ausente
CR-16 A	0,45	6,86	8,42	0,35	0,65	0,00	Ausente
CR-01	0,60	7,38	7,45	1,19	0,70	0,00	Ausente
SETOR 30 - Zona Oeste							
CR-03 B	0,48	7,18	6,11	0,99	0,72	0,00	Ausente
CR-07	0,53	7,16	5,65	0,78	0,71	0,00	Ausente
CR-25E	0,22	7,68	4,21	0,63	0,71	0,00	Ausente
CR-08 B	0,53	7,28	7,03	1,34	0,73	0,00	Ausente
CR-09 B	0,37	7,82	5,29	0,87	0,63	0,00	Ausente
CR-14 A	0,41	6,85	4,15	0,59	0,68	0,00	Ausente
CR-15 A	0,53	7,40	2,90	1,44	0,70	0,00	Ausente
CR-11 A	0,80	7,92	3,33	0,97	0,67	0,00	Ausente
CR-13 B	0,50	7,30	7,43	1,03	0,77	0,00	Ausente
CR-12	0,62	7,97	3,39	0,74	0,65	0,00	Ausente
CR-10 A	0,52	7,36	6,54	1,14	0,78	0,00	Ausente
CR-10 B	0,43	7,32	5,07	1,10	0,79	0,00	Ausente
CR-00	0,30	7,30	6,38	1,72	0,67	0,00	Ausente
CR-23	0,32	8,11	7,28	0,49	0,74	0,00	Ausente
CR-01	0,53	7,18	6,73	1,32	0,74	0,00	Ausente
SETOR 40 - Zona Norte							
CR-01	0,52	7,30	4,78	1,25	0,74	0,00	Ausente
CR-03	0,60	7,31	5,82	1,26	0,75	0,00	Ausente

CÓDIGO DO RESERVATÓRIO	CLORO	pH	COR	TURBIDEZ	FLÚOR	FERRO	COLIFORMES TOTAIS
	LIMITES 0,2 A 2,0 mg/l	LIMITES 6,0 A 9,0	LIMITES 0 A 15,0 mgPt/l	LIMITES 0 A 5,0 UT	LIMITES 0,6 A 0,8 mg/l	LIMITES 0 a 0,30 mg/l	LIMITES Ausência em 100 ml em 95% das análises
SETOR 10 - Zona Sul							
CR-01	0,74	7,33	5,7	1,23	0,78	0,00	Ausente
CR-04 B	0,75	7,19	6,53	1,08	0,77	0,00	Ausente
CR-05 C	0,67	7,24	8,37	0,47	0,66	0,00	Ausente
CR-05 B	0,62	7,30	4,06	1,46	0,80	0,00	Ausente
CR-33 A	0,37	7,37	9,44	4,47	0,78	0,46	Ausente
CR-24	0,92	7,14	9,29	0,48	0,69	0,00	Ausente
SETOR 20 - Zona Leste							
CR-03	0,68	7,24	5,50	0,54	0,79	0,00	Ausente
CR-17 A	0,70	7,31	5,43	0,62	0,79	0,00	Ausente
CR-06 C	0,60	7,26	5,38	0,59	0,77	0,00	Ausente
CR-06 B	0,58	7,28	5,58	1,10	0,75	0,00	Ausente
CR-16 A	0,41	6,88	7,35	0,47	0,70	0,00	Ausente
CR-01	0,68	7,29	4,35	0,69	0,80	0,00	Ausente
SETOR 30 - Zona Oeste							
CR-03 B	0,78	7,34	7,37	0,76	0,80	0,00	Ausente
CR-07	0,83	7,22	8,70	0,63	0,87	0,00	Ausente
CR-25E	0,42	7,86	3,87	0,50	0,72	0,00	Ausente
CR-08 B	0,77	7,22	5,03	1,04	0,96	0,00	Ausente
CR-09 B	0,49	7,81	5,42	0,66	0,74	0,00	Ausente
CR-14 A	0,65	7,02	6,00	0,38	0,68	0,00	Ausente
CR-15 A	0,70	7,27	8,73	0,63	0,91	0,00	Ausente
CR-11 A	0,53	7,89	4,43	1,22	0,77	0,00	Ausente
CR-13 B	0,65	7,35	4,93	1,43	0,80	0,00	Ausente
CR-12	0,41	7,87	4,13	0,54	0,75	0,00	Ausente
CR-10 A	0,82	7,36	7,00	0,85	0,87	0,00	Ausente
CR-10 B	0,63	7,32	5,27	0,38	0,80	0,00	Ausente
CR-00	0,46	7,36	6,54	1,02	0,74	0,00	Ausente
CR-23	0,73	8,22	7,73	0,41	0,67	0,00	Ausente
CR-01	0,73	7,28	7,52	0,60	0,92	0,00	Ausente
SETOR 40 - Zona Norte							
CR-01	0,68	7,37	5,10	0,84	0,85	0,00	Ausente
CR-03	0,68	7,30	4,58	1,07	0,81	0,00	Ausente