

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025 – ESCLARECIMENTOS

Quais são os prazos de garantia exigidos?

36 meses para o revestimento (pintura) interno e externo e **60 meses** para a estrutura metálica. Os demais seguem os prazos legais vigentes (item 5.3.17).

Os ensaios de solda e pintura serão exigidos?

Sim, Deverão ser apresentados laudos de ensaio de líquido penetrante, ultrassom em 100% das soldas do costado e medição da espessura da tinta aplicada (item 5.3.13).

Pode haver ajuste no diâmetro do reservatório?

Sim. É permitido ajuste de até **1% para mais ou para menos** para otimização de chapas, conforme item 5.2 do Termo de Referência.

É comum que haja divergências nas condições do terreno informadas, situação esta verificada no decorrer da prestação do serviço. Neste caso, de quem será a reponsabilidade?

Neste caso a responsabilidade será da CONTRATANTE (SAEG), conforme dispõe a matriz de risco, disponível para download juntamente com o edital, no link: <https://www.saeg.net.br/pregao-eletronico-010-2025-reservatorio-mantiqueira/>

Quais profissionais devem estar vinculados à contratada?

Pelo menos um engenheiro civil, mecânico ou hidráulico, com CAT compatível, e vínculo comprovado com a empresa (item 5.3.15).
