

## ESCLARECIMENTO

Item nº 1 – O edital menciona apenas a espessura do material, sem especificar as demais dimensões, sendo que existem variações significativas de valor conforme o tamanho. Solicita-se, portanto, a indicação das medidas corretas a serem consideradas para fins de cotação e fornecimento Resposta:

- **Telha fabricada em fibrocimento sem amianto (produto alternativo com fibras sintéticas), conforme legislação vigente.**
- **Produzida segundo processo de prensagem, garantindo maior resistência mecânica.**
- **Produto classificado como classe P-6, conforme NBR 14313.**
- **Comprimento: 2,44 m (2440 mm)**
- **Largura útil: 1,10 m (1100 mm)**
- **Espessura: 6 mm**
- **Altura da onda: 51 mm**
- **Passo da onda: 177 mm**
- **Peso aproximado: 17,00 kg/m<sup>2</sup>**

Item nº 2 – Com relação à cumeeira, solicita-se a especificação completa das medidas e da espessura exigidas

Resposta:

**Cumeeira ondulada metálica, também conhecida como "cumeeira articulada" ou "capa ondulada", com o mesmo perfil da telha de fibrocimento (passo de onda e altura compatíveis). A peça deve se sobrepor corretamente às telhas, proporcionando vedação adequada e escoamento de água.**

Itens nº 3 e nº 4 – Considerando a diversidade de espécies de madeira, questiona-se se será aceita a utilização de madeira da espécie *Eucalyptus spp.* (eucalipto) para o atendimento dos referidos itens.

Resposta:

**Para o item 3 (testeira) poderá ser fornecido eucalipto.**

**Para o item 4 (caibro), deverá ser fornecido cambará, peroba rosa, garapeira ou maçaranduba**

**Poderá ser fornecido eucalipto para o item 4 desde que o mesmo seja tratado.**

---