

ESCLARECIMENTO PP 008/2025

A Descrição Detalhada do Caibro 5x6 cm x 5 m – 200 peças: madeira de eucalipto tratado em autoclave, umidade <20%. Viga 16x5 cm – 200 m: e madeira tratada, certificada.

Os custos de madeiras tratada certificada é muito maior que a normal. Desta maneira, pergunta-se se poderá ser fornecido madeira com as especificações e durabilidade constante no edital, porém sem tratamento.

Resposta:

Revido as necessidades da SAEG, a aplicação prevista para os caibros e vigas é estrutural em ambiente interno/coberto, sem exposição direta a intempéries. Nessas condições, não há exigência normativa de tratamento

Desta maneira a especificação para atendimento as necessidades da SAEG, poderá ser também da seguinte forma:

- Caibro 5 x 6 cm x 5 m – 200 peças: madeira de eucalipto seco, de primeira qualidade.
- Viga 16 x 5 cm – 200 m: madeira de eucalipto seco, de primeira qualidade.

O orçamento deverá considerar madeira seca, não tratada, atendendo aos requisitos de resistência e qualidade.
