

**RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA  
JANEIRO/2025**

| Sistema           | Alumínio | Cloro | Coli.<br>Fecal | Coli.<br>Total | Cor   | Ferro | Fluoreto | PH   |
|-------------------|----------|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------|------|
| CR-00             | 0        | 0,59  | Ausência       | Ausência       | 15,44 | 0     | 0,6      | 7,37 |
| CR-010            | 0        | 0,94  | Ausência       | Ausência       | 3,41  | 0     | 0,63     | 8,86 |
| CR-011            | 0        | 1,3   | Ausência       | Ausência       | 15,51 | 0,18  | 0,62     | 7,17 |
| CR-012            | 0        | 1,15  | Ausência       | Ausência       | 10,73 | 0     | 0,68     | 7,83 |
| CR-013-1          | 0        | 0,82  | Ausência       | Ausência       | 3,5   | 0     | 0,75     | 7,61 |
| CR-014            | 0        | 1,26  | Ausência       | Ausência       | 15,56 | 0,06  | 0,45     | 7,72 |
| CR-015-A          | 0        | 1,24  | Ausência       | Ausência       | 2,74  | 0     | 0,54     | 7,13 |
| CR-016            | 0        | 1,33  | Ausência       | Ausência       | 2,43  | 0     | 0,65     | 6,78 |
| CR-017            | 0        | 0,4   | Ausência       | Ausência       | 3,74  | 0,04  | 0,7      | 8,94 |
| CR-02<br>(40-ZN)  | 0        | 1,02  | Ausência       | Ausência       | 8,48  | 0,02  | 0,67     | 7,35 |
| CR-02-1           | 0        | 1,21  | Ausência       | Ausência       | 20,7  | 0,2   | 0,64     | 7,32 |
| CR-02-2-1         | 0        | 0,75  | Ausência       | Ausência       | 10,5  | 0,1   | 0,75     | 7,21 |
| CR-02-2-1-1       | 0        | 0,29  | Ausência       | Ausência       | 36    | 0,8   | 0,61     | 7,11 |
| CR-02A<br>(20-ZL) | 0        | 0,78  | Ausência       | Ausência       | 9,33  | 0,06  | 0,64     | 7,32 |
| CR-02A<br>(30-ZO) | 0        | 1,28  | Ausência       | Ausência       | 9,1   | 0,1   | 0,8      | 7,38 |
| CR-03<br>(10-ZS)  | 0        | 1,27  | Ausência       | Ausência       | 9,12  | 0,04  | 0,68     | 7,28 |
| CR-03<br>(20-ZL)  | 0        | 1,05  | Ausência       | Ausência       | 11,22 | 0,1   | 0,64     | 7,25 |
| CR-03<br>(30-ZO)  | 0        | 1,11  | Ausência       | Ausência       | 8,82  | 0,02  | 0,61     | 7,11 |
| CR-03<br>(40-ZN)  | 0        | 1     | Ausência       | Ausência       | 9,07  | 0,07  | 0,71     | 7,19 |
| CR-03-1           | 0        | 0,68  | Ausência       | Ausência       | 37,1  | 0,3   | 0,66     | 7,43 |
| CR-03-2           | 0        | 1,25  | Ausência       | Ausência       | 9,6   | 0     | 0,74     | 7,23 |
| CR-03-3-2-1B      | 0        | 0,08  | Ausência       | Ausência       | 11,1  | 0,1   | 0,74     | 7,26 |
| CR-03-3A          | 0        | 0,67  | Ausência       | Ausência       | 28,9  | 0,3   | 0,6      | 7,32 |
| CR-03-4-1         | 0        | 0,8   | Ausência       | Ausência       | 5,9   | 0     | 0,6      | 7,3  |
| CR-03-5A          | 0        | 0,89  | Ausência       | Ausência       | 8,5   | 0     | 0,6      | 7,3  |
| CR-04             | 0        | 1,35  | Ausência       | Ausência       | 10,57 | 0,08  | 0,64     | 7,44 |

---

|              |   |      |          |          |       |      |      |      |
|--------------|---|------|----------|----------|-------|------|------|------|
| CR-04-1      | 0 | 0,92 | Ausência | Ausência | 11,89 | 0,09 | 0,62 | 7,45 |
| CR-04-1-1    | 0 | 1,1  | Ausência | Ausência | 18,6  | 0,05 | 0,67 | 7,4  |
| CR-04-1-1-1  | 0 | 0,34 | Ausência | Ausência | 10,1  | 0,1  | 0,6  | 7,3  |
| CR-04-1-2    | 0 | 0,79 | Ausência | Ausência | 2,7   | 0    | 0,75 | 8,86 |
| CR-04-1-3-1A | 0 | 0,34 | Ausência | Ausência | 14,2  | 0,1  | 0,64 | 7,58 |
| CR-04-1-3A   | 0 | 0,93 | Ausência | Ausência | 2,5   | 0    | 0,75 | 8,96 |
| CR-04-1-4    | 0 | 0,28 | Ausência | Ausência | 13,6  | 0,1  | 0,7  | 7,36 |
| CR-05        | 0 | 0,79 | Ausência | Ausência | 8,87  | 0,01 | 0,59 | 7,77 |
| CR-06        | 0 | 1,82 | Ausência | Ausência | 5,8   | 0    | 0,64 | 7,51 |
| CR-07        | 0 | 0,86 | Ausência | Ausência | 4,88  | 0    | 0,7  | 6,79 |
| CR-08        | 0 | 0,08 | Ausência | Ausência | 11,27 | 0,2  | 0,71 | 7,51 |
| CR-09-1      | 0 | 1,02 | Ausência | Ausência | 5,88  | 0,06 | 0,65 | 8,18 |

---