

**RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
OUTUBRO/2025**

Sistema	Alumínio	Cloro	Coli. Fecal	Coli. Total	Cor	Ferro	Fluoreto	PH
CR-00	0	1,03	Ausência	Ausência	5,24	0	0,62	7,03
CR-010	0	1,04	Ausência	Ausência	1,84	0,01	0,74	8,29
CR-011	0	1,17	Ausência	Ausência	5,03	0,18	0,76	7,12
CR-012	0	0,81	Ausência	Ausência	7,01	0,06	0,68	7,76
CR-013-1	0	0,74	Ausência	Ausência	1,94	0	0,78	7,48
CR-014	0	0,82	Ausência	Ausência	5,29	0,02	0,65	7,02
CR-015-A	0	0,89	Ausência	Ausência	2,27	0,01	0,74	6,82
CR-016	0	0,96	Ausência	Ausência	1,06	0	0,72	6,84
CR-017	0	0,77	Ausência	Ausência	1,27	0	0,72	8,86
CR-02 (40-ZN)	0	0,87	Ausência	Ausência	2,31	0,01	0,77	6,83
CR-02-1	0	0,88	Ausência	Ausência	2	0	0,8	7
CR-02-2-1	0	0,64	Ausência	Ausência	1,6	0	0,6	6,94
CR-02-2-1-1	0	0,5	Ausência	Ausência	2,4	0	0,69	6,82
CR-02A (20-ZL)	0	0,77	Ausência	Ausência	5,21	0,03	0,73	6,87
CR-02A (30-ZO)	0	0,86	Ausência	Ausência	3,4	0	0,78	6,93
CR-03 (10-ZS)	0	0,81	Ausência	Ausência	8,87	0,11	0,73	6,88
CR-03 (20-ZL)	0	0,96	Ausência	Ausência	3,96	0	0,73	6,86
CR-03 (30-ZO)	0	0,88	Ausência	Ausência	2,8	0	0,7	6,78
CR-03 (40-ZN)	0	0,87	Ausência	Ausência	3,03	0	0,73	6,78
CR-03-1	0	0,58	Ausência	Ausência	1,4	0	0,76	6,82
CR-03-2	0	0,67	Ausência	Ausência	2,7	0	0,63	6,82
CR-03-3-2-1B	0	0,58	Ausência	Ausência	3	0	0,7	6,97
CR-03-3A	0	0,58	Ausência	Ausência	3,6	0,1	0,64	6,98
CR-03-4-1	0	0,69	Ausência	Ausência	2,4	0	0,79	6,9
CR-03-5A	0	0,85	Ausência	Ausência	2,3	0	0,8	6,93
CR-04	0	1,11	Ausência	Ausência	3,41	0,04	0,68	6,86

CR-04-1	0,01	0,81	Ausência	Ausência	2,33	0,01	0,78	7,03
CR-04-1-1	0	0,74	Ausência	Ausência	2,15	0	0,66	6,84
CR-04-1-1-1	0	0,26	Ausência	Ausência	2,3	0	0,76	6,93
CR-04-1-2	0	0,64	Ausência	Ausência	1	0	0,8	7,06
CR-04-1-3-1A	0	0,53	Ausência	Ausência	1,7	0	0,75	6,82
CR-04-1-3A	0	0,71	Ausência	Ausência	0,9	0	0,79	7,05
CR-04-1-4	0	0,41	Ausência	Ausência	1,5	0	0,84	7,01
CR-05	0	0,76	Ausência	Ausência	6,72	0,04	0,73	7,13
CR-06	0	0,95	Ausência	Ausência	2,69	0	0,55	7,43
CR-07	0	0,53	Ausência	Ausência	2,49	0	0,72	6,59
CR-08	0	0,94	Ausência	Ausência	0,92	0	0,67	7,06
CR-09-1	0	0,87	Ausência	Ausência	1,78	0,04	0,67	7,88
