

**RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
SETEMBRO/2025**

Sistema	Alumínio	Cloro	Coli. Fecal	Coli. Total	Cor	Ferro	Fluoreto	PH
CR-00	0	0,84	Ausência	Ausência	1,29	0	0,73	7,15
CR-010	0	1,07	Ausência	Ausência	1,41	0	0,96	8,67
CR-011	0	1,32	Ausência	Ausência	9,58	0,25	0,68	7,11
CR-012	0	0,51	Ausência	Ausência	8,68	0,06	0,65	7,72
CR-013-1	0	1,21	Ausência	Ausência	0,62	0	0,73	7,63
CR-014	0	0,92	Ausência	Ausência	3,23	0	0,46	7,31
CR-015-A	0	0,9	Ausência	Ausência	1,01	0	0,88	6,92
CR-016	0	0,53	Ausência	Ausência	0,88	0	0,81	6,9
CR-017	0	0,74	Ausência	Ausência	0,66	0	0,76	9,05
CR-02 (40-ZN)	0	1,03	Ausência	Ausência	1,67	0	0,68	6,97
CR-02-1	0	0,81	Ausência	Ausência	0,6	0	0,7	8,15
CR-02-2-1	0	0,78	Ausência	Ausência	7,1	0,1	0,63	7,14
CR-02-2-1-1	0	0,73	Ausência	Ausência	3,6	0	0,68	7,12
CR-02A (20-ZL)	0	0,71	Ausência	Ausência	3,85	0,1	0,68	7,04
CR-02A (30-ZO)	0	1,06	Ausência	Ausência	0,4	0	0,77	6,93
CR-03 (10-ZS)	0	1	Ausência	Ausência	3,17	0,03	0,65	7,23
CR-03 (20-ZL)	0	1,03	Ausência	Ausência	3,27	0	0,65	7,24
CR-03 (30-ZO)	0	0,89	Ausência	Ausência	2,75	0,05	0,67	7,04
CR-03 (40-ZN)	0	0,84	Ausência	Ausência	2,1	0	0,65	7,05
CR-03-1	0	0,87	Ausência	Ausência	0,2	0	0,71	7,02
CR-03-2	0	1,02	Ausência	Ausência	0,4	0	0,72	8,06
CR-03-3-2-1B	0	0,98	Ausência	Ausência	0,6	0	0,68	7,68
CR-03-3A	0	0,84	Ausência	Ausência	1,7	0	0,68	7,21
CR-03-4-1	0	0,98	Ausência	Ausência	1,1	0	0,68	7
CR-03-5A	0	0,86	Ausência	Ausência	6,2	0	0,67	7,29
CR-04	0	1,24	Ausência	Ausência	1,4	0	0,69	7,2

CR-04-1	0	0,97	Ausência	Ausência	2,8	0	0,63	7,11
CR-04-1-1	0	0,94	Ausência	Ausência	1,85	0	0,63	7,16
CR-04-1-1-1	0	0,84	Ausência	Ausência	2	0	0,65	8,16
CR-04-1-2	0	0,85	Ausência	Ausência	2	0	0,63	7,14
CR-04-1-3-1A	0	0,87	Ausência	Ausência	3,1	0,1	0,6	7,09
CR-04-1-3A	0	0,91	Ausência	Ausência	3,8	0	0,66	7,19
CR-04-1-4	0	0,81	Ausência	Ausência	3,4	0	0,6	7,59
CR-05	0	0,99	Ausência	Ausência	7,92	0	0,71	6,77
CR-06	0	1,08	Ausência	Ausência	2,96	0	0,71	7,64
CR-07	0	0,28	Ausência	Ausência	2,6	0	0,71	6,63
CR-08	0	1,12	Ausência	Ausência	0,64	0	0,71	7,09
CR-09-1	0	1,04	Ausência	Ausência	2,14	0,02	0,71	7,8
