

**RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA
ABRIL/2026**

Sistema	Alumínio	Cloro	Coli. Fecal	Coli. Total	Cor	Ferro	Fluoreto	PH
CR-00	0	2,15	Ausência	Ausência	6,56	0,01	0,38	7,16
CR-010	0	0,86	Ausência	Ausência	4,74	0,02	0,67	8,63
CR-011	0	1,6	Ausência	Ausência	5,46	0,06	0,67	7,01
CR-012	0	1,87	Ausência	Ausência	11,37	0,03	0,67	7,66
CR-013-1	0	0,47	Ausência	Ausência	1,84	0	0,82	7,73
CR-014	0	2,81	Ausência	Ausência	11,9	0,07	0,49	7,26
CR-015-A	0	1,05	Ausência	Ausência	5,78	0,06	0,67	6,67
CR-016	0	0,44	Ausência	Ausência	1,56	0	0,67	6,7
CR-017	0	1,41	Ausência	Ausência	5,77	0,09	0,68	7,44
CR-02 (40-ZN)	0	1,54	Ausência	Ausência	8,69	0,08	0,67	7,02
CR-02-1	0	0,99	Ausência	Ausência	14,3	0	0,7	6,84
CR-02-2-1	0	0,82	Ausência	Ausência	10,8	0,1	0,49	7,24
CR-02-2-1-1	0	0,76	Ausência	Ausência	10,9	0,1	0,73	7,32
CR-02A (20-ZL)	0	1,61	Ausência	Ausência	8,37	0,06	0,69	5,92
CR-02A (30-ZO)	0	1,61	Ausência	Ausência	14,8	0,1	0,68	7,18
CR-03 (10-ZS)	0	2,03	Ausência	Ausência	6,56	0,07	0,68	6,96
CR-03 (20-ZL)	0	1,3	Ausência	Ausência	6,66	0,06	0,69	7,02
CR-03 (30-ZO)	0	1,24	Ausência	Ausência	6,25	0	0,63	7,07
CR-03 (40-ZN)	0	1,3	Ausência	Ausência	6,3	0	0,65	6,93
CR-03-1	0	1,87	Ausência	Ausência	13,4	0,1	0,7	7,01
CR-03-2	0	1,5	Ausência	Ausência	13,6	0	0,68	6,82
CR-03-3-2-1B	0	0,71	Ausência	Ausência	14,7	0	0,78	6,82
CR-03-3A	0	1,07	Ausência	Ausência	16,4	0	0,8	6,88
CR-03-4-1	0	1,23	Ausência	Ausência	14,5	0,1	0,76	7,46
CR-03-5A	0	1,18	Ausência	Ausência	12,9	0	0,7	7,03

CR-04	0	2,05	Ausência	Ausência	7,3	0,04	0,66	6,84
CR-04-1	0	1,55	Ausência	Ausência	8,01	0,03	0,7	6,98
CR-04-1-1	0	0,85	Ausência	Ausência	6,7	0,1	0,46	7,43
CR-04-1-1-1	0	0,99	Ausência	Ausência	16,7	0	0,79	6,86
CR-04-1-3-1A	0	0,97	Ausência	Ausência	15	0,1	0,73	7,04
CR-04-1-4	0	0,92	Ausência	Ausência	13,4	0	0,84	6,18
CR-05	0	1,5	Ausência	Ausência	4,27	0,04	0,64	6,76
CR-06	0	2,65	Ausência	Ausência	5,21	0,01	0,71	6,57
CR-07	0	1,06	Ausência	Ausência	4,94	0	0,67	6,59
CR-08	0	0,82	Ausência	Ausência	6,07	0,04	0,65	6,04
CR-09-1	0	1,81	Ausência	Ausência	4,53	0	0,66	7,47
