

**RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA
MAIO/2026**

Sistema	Alumínio	Cloro	Coli. Fecal	Coli. Total	Cor	Ferro	Fluoreto	PH
CR-00	0	1,45	Ausência	Ausência	7,08	0,02	0,58	7,27
CR-010	0	0,83	Ausência	Ausência	3,28	0	0,69	8,57
CR-011	0	2,16	Ausência	Ausência	1,61	0	1,2	7,17
CR-012	0	1,72	Ausência	Ausência	10,53	0	1,44	7,78
CR-013-1	0	0,8	Ausência	Ausência	4,22	0	0,8	7,88
CR-014	0	1,86	Ausência	Ausência	10	0,1	0,59	7,15
CR-015-A	0	1,08	Ausência	Ausência	2,63	0,01	0,71	6,87
CR-016	0	1,27	Ausência	Ausência	3,16	0,01	0,7	6,88
CR-017	0	0,93	Ausência	Ausência	7,96	0,07	0,59	7,55
CR-02 (40-ZN)	0	1,24	Ausência	Ausência	4,1	0,04	0,71	7,09
CR-02-1	0	0,2	Ausência	Ausência	4	0	0,4	7
CR-02-2-1	0	1,88	Ausência	Ausência	4,3	0	0,6	6,73
CR-02-2-1-1	0	0,2	Ausência	Ausência	1,8	0	0,06	6,13
CR-02A (20-ZL)	0	1,32	Ausência	Ausência	3,97	0,03	0,72	7,13
CR-02A (30-ZO)	0	1,09	Ausência	Ausência	3,5	0	0,71	7
CR-03 (10-ZS)	0	1,28	Ausência	Ausência	5,68	0,05	0,7	7,26
CR-03 (20-ZL)	0	1,55	Ausência	Ausência	4,86	0,06	0,68	7,24
CR-03 (30-ZO)	0	1,51	Ausência	Ausência	2,8	0,02	0,66	7,36
CR-03 (40-ZN)	0	0,53	Ausência	Ausência	4,67	0,07	0,67	7,44
CR-03-1	0	1,38	Ausência	Ausência	3,1	0	0,94	7,25
CR-03-2	0	1,34	Ausência	Ausência	3,7	0	0,95	7,54
CR-03-3-2-1B	0	0,67	Ausência	Ausência	4,4	0	0,67	7,51
CR-03-3A	0	1,07	Ausência	Ausência	4,8	0	0,67	7,41
CR-03-4-1	0	1,19	Ausência	Ausência	4,8	0	0,86	6,92
CR-03-5A	0	1,18	Ausência	Ausência	4	0	0,74	7,15

CR-04	0	1,51	Ausência	Ausência	12,22	0,13	0,65	7,36
CR-04-1	0	0,63	Ausência	Ausência	5,33	0,06	0,63	6,35
CR-04-1-1	0	1,41	Ausência	Ausência	5,2	0,05	0,6	7,06
CR-04-1-1-1	0	0,69	Ausência	Ausência	2,4	0	0,64	7,41
CR-04-1-2	0	0,5	Ausência	Ausência	8,9	0,1	0,66	7,26
CR-04-1-3-1A	0	0,74	Ausência	Ausência	2,8	0	0,51	7,14
CR-04-1-3A	0	0,81	Ausência	Ausência	8,1	0,1	0,68	7,39
CR-04-1-4	0	0,4	Ausência	Ausência	7,7	0	0,6	7,41
CR-05	0	0,63	Ausência	Ausência	3,97	0,01	0,74	6,9
CR-06	0	1,11	Ausência	Ausência	5,78	0	0,64	7,76
CR-07	0	0,84	Ausência	Ausência	6,74	0,01	0,73	6,12
CR-08	0	1,34	Ausência	Ausência	2,62	0	0,77	7,19
CR-09-1	0	1,34	Ausência	Ausência	5,89	0,02	0,72	7,63
